



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Прокуратура
г. Новомосковска**

ул. Октябрьская/ул. Дзержинского, 29/18,
г. Новомосковск, Тульская область,
Россия, 301650

11.07.2023 № 7-01-2023/Прдп197-23-20700027



349832 046305

Директору ГПОУ ТО
«Новомосковский музыкальный
колледж им.М.И. Глинки»

Скуднову А.В.

spo.mk.novomoskovsk@
tularegion.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности,
градостроительного
законодательства

Прокуратурой города в ходе проверки соблюдения требований законодательства, направленного на охрану жизни, здоровья несовершеннолетних выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики в Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.

Согласно ч.7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

На основании ч.ч.6,7 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

В силу ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации, помимо прочего, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.

Согласно ч.2 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.

В соответствии с п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Согласно п.6.2.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России от 27.07.2020 №559, ПК должны располагаться в пожарных шкафах. Исполнение пожарных шкафов ПК-с должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844.

Согласно п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов.

В соответствии с п.п. 5.1.2, 5.6.4 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.

Согласно п.7.7 СП 4.13130.2013 в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.

Прокуратурой города проведена проверка в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им.М.И. Глинки», в ходе которой установлено следующее:

отделка на путях эвакуации выполнена из сгораемых материалов (деревянный паркет);

на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение; пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из сгораемых материалов;

не выполнены выходы на чердак и кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра в здании;

помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа (помещения кладовых, библиотека).

Помимо этого, ступеньки лестницы при входе в здание находятся в ненадлежащем состоянии (имеется отлетевшая плитка, частичное разрушение бетонного покрытия).

Несоблюдение требований вышеуказанного законодательства при организации образовательной деятельности в учреждении способствует созданию угрозы для жизни и здоровья людей, пребывающих в данном учреждении.

Допущенные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им.М.И. Глинки» ответственными за данное направление работы и отсутствия должного контроля за их деятельностью со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, предварительно заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения представления.

Незамедлительно принять конкретные исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих.

В обязательном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, о результатах рассмотрения представления и о результатах принятых мерах сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

А.А. Мишин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1682C265DF71F7A0E48988D77FA60DF1

Владелец **Мишин Алексей Алексеевич**

Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024