

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «НМЖ им. М.И. Глинки»
А.В. Скуднов
2023 г.



МЕРОПРИЯТИЯ


по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, изложенных в Представлении № 7-01-2023/Прдп197-23-20700027 от 11.07.2023 года

Прокуратуры г. Новомосковска Тульской области

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	Отделка на путях эвакуации выполнена из сгораемых материалов	Замена паркета на керамическую плитку на 2 и 3 этажах учебной части колледжа Замена паркета на керамическую плитку на 2 и 3 этажах общежития колледжа	31.08.2024 г. (в случае выделения средств из регионального бюджета) 31.08.2025 г. (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю. Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Сметы составлены и проверены в ГУ ТО «РСЦ ТО»
2	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Составление проектно-сметной документации Монтаж аварийного освещения	31.12.2024 (в случае выделения средств из регионального бюджета) 31.12.2025 (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	
3	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного	Замена деревянных пожарных шкафов на металлические	31.08.2023	Ответственный за пожарную безопасность	Выполнено 28.07.2023

3	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из стораемых материалов	Замена деревянных пожарных шкафов на металлические	31.08.2023	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Выполнено 28.07.2023
4	Не выполнены выходы на чердак и кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 м	Замена деревянных люков на чердак противопожарными люками ЛП-60	31.12.2024 (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Выполнено 08.12.2023
5	Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 –го типа с заполнением проемов 2-го типа	Замена деревянных дверных проемов на противопожарные двери в помещениях кладовых и библиотеке	31.12.2024 (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Выполнено 08.12.2023
6	Ступеньки лестницы при входе в здание находятся в ненадлежащем состоянии (имеется отлетевшая плитка, частичное разрушение бетонного покрытия)	Гарантийный ремонт ступеней	31.08.2023	Начальник отдела (хозяйственного) Корниенко И.Ю.	Выполнено 15.08.2023

Начальник отдела (хозяйственного), ответственный за пожарную безопасность



И.Ю. Корниенко