

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»

А.В. Скуднов

2023 г.



МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению пожарной безопасности,
для устранения нарушений, изложенных в Представлении № 81-П от 19.07.2023 года
ОНД и ИР по Новомосковскому району ГУ МЧС России по Тульской области

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	Отделка на путях эвакуации выполнена из сгораемых материалов	Замена паркета на керамическую плитку на 2 и 3 этажах учебной части колледжа	31.08.2024 г. (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Сметы составлены и проверены в ГУ ТО «РСЦ ТО»
		Замена паркета на керамическую плитку на 2 и 3 этажах общежития колледжа	31.08.2025 г. (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	
2	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Составление проектно-сметной документации	31.12.2024 (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	
		Монтаж аварийного освещения	31.12.2025 (в случае выделения средств из регионального бюджета)	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	
3	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из	Замена деревянных пожарных шкафов на металлические	31.08.2023	Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.	Выполнено 28.07.2023

	<p>сгораемых материалов</p> <p>4 Не выполнены выходы на чердак и кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 м</p>	<p>Замена деревянных люков на чердак противопожарными люками ЛП-60</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.</p>	<p>Выполнено 08.12.2023</p>
	<p>5 Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 – го типа с заполнением проемов 2-го типа</p>	<p>Замена деревянных дверных проемов на противопожарные двери в помещениях кладовых и библиотеке</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Ответственный за пожарную безопасность Корниенко И.Ю.</p>	<p>Выполнено 08.12.2023</p>

Ответственный за пожарную безопасность

И.Ю. Корниенко

И.Ю. Корниенко